

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН на 2012г.

млн. кВт.ч

п.п.	Показатели	Базовый период 2010 год					Ожидаемое 2011 год					Период регулирования 2012 год					Период регулирования 2013 год (прогноз)					Период регулирования 2014 год (прогноз)				
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
1.	Поступление эл. энергии в	53,652	17,560	9,197	24,484	2,411	53,710	20,560	6,186	24,747	2,217	64,556	19,938	8,031	34,645	1,942	64,556	19,938	8,031	34,645	1,942	64,556	19,938	8,031	34,645	1,942
1.1.	из смежной сети, всего		17,560	9,197	24,484	2,411		20,560	6,186	24,747	2,217		19,938	8,031	34,645	1,942		19,938	8,031	34,645	1,942		19,938	8,031	34,645	1,942
	в том числе из сети																									
	ВН		17,560					20,560					19,938					19,938					19,938			
	СН1			9,197					6,186					8,031					8,031					8,031		
	СН11				24,484					24,747					34,645						34,645				34,645	
	НН					2,411					2,217					1,942					1,942				1,942	
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)																									
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)																									
1.4.	поступление эл. энергии от других организаций																									
2.	Потери электроэнергии в сети	2,459		0,146	2,316	1,041	3,614		0,100	2,667	0,847	3,798		0,187	3,234	1,413	3,798		0,187	3,234	1,413	3,798		0,187	3,234	1,413
	то же в % (п. 1.1/п. 1.3)	6,31%		4,79%	7,07%	7,07%	7,21%		4,79%	7,04%	6,88%	6,25%		5,25%	7,61%	8,56%	6,25%		5,25%	7,61%	8,56%	6,25%		5,25%	7,61%	8,56%
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные																									
4.	Полезный отпуск из сети	51,193		3,051	37,66	10,485	50,096		2,086	37,16	10,855	60,758		3,566	41,85	15,338	60,758		3,566	41,854	15,338	60,758		3,566	41,854	15,338
	в т.ч.																									
4.1.	собственным потребителям ЭСО	51,193		3,051	37,657	10,485	50,096		2,086	37,155	10,855	60,758		3,566	41,854	15,338	60,758		3,566	41,854	15,338	60,758		3,566	41,854	15,338
	из них:																									
	потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении																									
4.2.	потребителям оптового рынка																									
4.3.	сальдо переток в другие организации																									

Примечание. Прогнозный баланс электрической энергии на 2013 и 2014 гг. бюджет представлен в соответствии с требованиями приказа ФСТ России от 10.06.2009 г. № 125-а/1 до 01 апреля 2012 г. и 01 апреля 2013 г. соответственно.

Директор ООО "ДЭТ"

Ю.В. Гринько

Главный инженер

В.А. Подоба

