

## Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО на 2012г.

МВт

п.п.	Показатели	Базовый период 2010 год					Ожидаемое 2011 год					Период регулирования 2012 год					Период регулирования 2013 год (прогноз)					Период регулирования 2014 год (прогноз)				
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
1.	Поступление мощности в сеть, ВСЕГО	10,793	1,476	1,220	6,381	1,717	12,507	1,500	2,096	5,898	3,013	13,154	1,370	2,137	6,997	2,650	13,154	1,370	2,137	6,997	2,650	13,154	1,370	2,137	6,997	2,650
1.1.	из смежной сети	10,793	1,476	1,220	6,381	1,717	12,507	1,500	2,096	5,898	3,013	13,154	1,370	2,137	6,997	2,650	13,154	1,370	2,137	6,997	2,650	13,154	1,370	2,137	6,997	2,650
1.2.	от электростанций ПЭ																									
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)																									
	от других организаций																									
2.	Потери в сети	0,524		0,020	0,348	0,157	0,808		0,021	0,550	0,237	0,921		0,037	0,607	0,277	0,921		0,037	0,607	0,277	0,921		0,037	0,607	0,277
	то же в %	6,31%		4,79%	7,07%	7,07%	7,21%		4,79%	7,04%	6,88%	6,25%		5,25%	7,61%	8,56%	6,25%		5,25%	7,61%	8,56%	6,25%		5,25%	7,61%	8,56%
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды																									
4.	Полезный отпуск мощности потребителям	10,269		0,200	7,509	2,560	11,699		0,445	7,808	3,446	12,233		0,700	7,750	3,783	12,233		0,700	7,750	3,783	12,233		0,700	7,750	3,783
4.1.	в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями	10,269		0,200	7,509	2,560	11,699		0,445	7,808	3,446	12,233		0,700	7,750	3,783	12,233		0,700	7,750	3,783	12,233		0,700	7,750	3,783
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка																									
4.3.	в другие организации																									

Примечание. Прогнозный баланс электрической энергии на 2013 и 2014 гг. будет представлен в соответствии с требованиями приказа ФСТ России от 10.06.2009 г. № 125-з/1 до 01 апреля 2012 г. и 01 апреля 2013 г. соответственно.

Директор ООО "ДЭТ"

Главный инженер



Ю.В. Гринько

В.А. Подоба