

Отчет о техническом состоянии сетей в 2018 году

№	Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта	Дата и время аварийного отключения объекта	Дата и время включения объекта в работу	Причина аварийного отключения объекта	Мероприятия по устранению аварии
Январь.					
1	КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 ЦЭС до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	02.01.2018 В 13-50	02.01.2018 В 18-30	Аварийное отключение секции №4 на ПС Р 10	Не требуется
2	КЛ-6кВ фидер 5 от ПС «Спортивная» РГЭС до ТП-1789	09.01.2018 В 10-05	09.01.2018 В 21-57	Повреждение КЛ-6кВ от ПС-«Спортивная» до ТП-1789	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительной муфты и кабельной вставки.
3	КЛ-6кВ фидер 5 от ПС-«Спортивная» РГЭС до ТП-1789	11.01.2018 В 15-45	11.01.2018 В 16-40	Отключение КЛ-6кВ от ПС-«Спортивная» до ТП-1789	Не требуется
4	КЛ-6кВ фидер 5 от ПС-«Спортивная» РГЭС до ТП-1789	11.01.2018 В 19-02	11.01.2018 В 19-25	Ремонтные работы на фидере 5 от ПС «Спортивная» до ТП-1789	Не требуется
5	КЛ-6кВ фидер 921 от ПС Р-9 ЗАО «ГПЗ-ЭСТЕЙТ» до ТП-1361	15.01.2018 В 02-21	16.01.2018 В 01-45	Повреждение КЛ-6кВ фидер 921 от ПС Р-9 ЗАО «ГПЗ-ЭСТЕЙТ» до ТП-1361	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительной муфты и кабельной вставки.
6	КЛ-6кВ фидер 33-06 от ПП-1 РГЭС до ТП-1687	16.01.2018 В 11-00	16.01.2018 В 17-00	Отключение КЛ-6кВ фидер 33-06 от ПП-1 РГЭС до ТП-1687	Не требуется
7	КЛ-6кВ фидер 921 от ПС Р-9 ЗАО «ГПЗ-ЭСТЕЙТ» до ТП-1361	19.01.2018 В 12-00	19.01.2018 В 13-00	Отключение КЛ-6кВ фидер 921 от ПС Р-9 ЗАО «ГПЗ-ЭСТЕЙТ» до ТП-1361	Не требуется
8	КЛ-10кВ фидер 37ф14 от ПС РП-37 РГЭС до ТП-1089	22.01.2018 В 14-27	22.01.2018 16-10	Аварийное отключение КЛ-10кВ фидер 37ф14 от ПС РП-37 РГЭС до ТП-1089	Не требуется
9	КЛ-6кВ фидер 5 от ПС-«Спортивная» РГЭС до ТП-1789	26.01.2018 В 15-00	26.01.2018 В 17-30	Аварийное отключение КЛ-6кВ фидере 5 от ПС «Спортивная» до ТП-1789	Не требуется

Подготовлено:
Главный энергетик

Булгаков В.В.