

Свободной трансформаторной мощности нет, за исключением объектов ранее присоединенных к электрическим сетям.

Технологическое присоединение потребителей по уровню напряжения НН возможно для помещений, входящих в состав объекта при строительстве.

По уровням напряжения ВН, СН1, СН2 — свободная трансформаторная мощность отсутствует.