

Отчет о техническом состоянии сетей в 2019 году

№	Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта	Дата и время аварийного отключения объекта	Дата и время включения объекта в работу	Причина аварийного отключения объекта	Мероприятия по устранению аварии
Январь					
1	КЛ-6кВ фидер 33-13 от ПС Р-33 ЦЭС до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	02.01.2019 В 02-50	02.01.2018 В 15-05	Аварийное отключение МВ-6кВ ПС Р33	Испытание повышенным напряжением КЛ- 6 кВ фидер 33-13
2	КЛ-6кВ фидер 319 от ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	17.01.2019 В 02-50	21.01.2018 В 16-00	Аварийное отключение ВВ-6кВ ТП-1119/2	Произведен ремонт КЛ-6 кВ с установкой соединительных муфт и кабельных вставок

Подготовлено:
Главный энергетик

Булгаков В.В.