

Отчет о техническом состоянии сетей в 2021 году

№	Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта	Дата и время аварийного отключения объекта	Дата и время включения объекта в работу	Причина аварийного отключения объекта	Мероприятия по устранению аварии
Январь.					
1	КЛ-10кВ фидер 65ф3 от РП-65 «РГЭС» до ТП-65/4 ООО «ДЭТ»	14.01.2021 09-56	15.01.2021 10-47	Отключение ВВ-10кВ КЛ 65ф3 в РП-65 яч.№3	Испытание повышенным напряжением КЛ-10 кВ фидер 65ф3
2	КЛ-10кВ фидер 65ф3 на ТП-65/4 «ДЭТ» от РУ-6кВ яч. №1 до Т-1	14.01.2021 09-56	19.01.2021 11-20	Повреждение изоляции КЛ-10кВ на ТП-65/4 от РУ-6кВ яч.№1 до Т-1	Произведен ремонт концевой кабельной муфты
Февраль.					
2					
3					
4					
Март.					
4					
Апрель.					
5					
Май.					
6					
7					
8					
9					
Июнь.					
Июль.					
Август.					

Сентябрь.					
Октябрь.					
Ноябрь.					
Декабрь.					

Подготовлено:
 Главный энергетик

Булгаков В.В.