

Отчет о техническом состоянии сетей в 2021 году

№	Границы территориальных зон деятельности организации, наименование объекта	Дата и время аварийного отключения объекта	Дата и время включения объекта в работу	Причина аварийного отключения объекта	Мероприятия по устранению аварии
Январь.					
1	КЛ-10кВ фидер 65ф3 от РП-65 «РГЭС» до ТП-65/4 ООО «ДЭТ»	14.01.2021 09-56	15.01.2021 10-47	Отключение ВВ-10кВ КЛ 65ф3 в РП-65 яч.№3	Испытание повышенным напряжением КЛ-10 кВ фидер 65ф3
2	КЛ-10кВ фидер 65ф3 на ТП-65/4 «ДЭТ» от РУ-6кВ яч. №1 до Т-1	14.01.2021 09-56	19.01.2021 11-20	Повреждение изоляции КЛ-10кВ на ТП-65/4 от РУ-6кВ яч.№1 до Т-1	Произведен ремонт концевой кабельной муфты
Февраль.					
2	КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС110 Р-10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	15.02.2021 14-43	18.02.2021 23-30	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС110 Р-10 до ТП-1946	Произведён ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
Март.					
3.	КВЛ-6кВ фид.909 от ТП-1089 яч.1 ООО «ДЭТ» до ВЛ-6кВ «РГЭС»	16.03.2021 18-04	17.03.2021 17-04	Отключение ВЛ-6кВ «РГЭС» 909 фид По МТЗ	Испытание повышенным напряжением КВЛ-6 кВ 909фид
Апрель.					
5	КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС 110 БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ»	13.04.21 12-55	15.04.21 15-27	Повреждение изоляции КВЛ-6кВ от ПС110 БТ-2 до ТП-026	Произведен ремонт с установкой концевой и соединительной кабельной муфты
Май.					
6	КЛ-10кВ 28ф6 от РП-28 «ЦЭС» до ТП-7005 ООО «ДЭТ»	19.05.21 01-33	27.05.21 17-29	Повреждение изоляции КЛ-10кВ от РП-28 до ТП-7005	Произведен ремонт с установкой концевой муфты, установкой соединительных муфт и кабельной вставки
7	КЛ-10кВ 28ф7 от РП-28 «ЦЭС» до ТП-7007 ООО «ДЭТ»	21.05.21 21-53	28.05.21 03-46	Коронация концевой разделки КЛ-10кВ 28ф7 в РП-28	Ремонт концевой муфты
8	КЛ-10кВ фидер 401 от ВЛ-10кВ фидер 401 «ЦЭС» до ТП-1399 ООО «ДЭТ»	29.05.21 23-27	04.06.21 14-00	Отключение поврежденного участка ВЛ-10кВ фидер 401	Ремонт концевой муфты
9	КЛ-6кВ фидер 3 от ТП - «Восточная» РЖД до	30.05.21 09-56	02.06.21 19-10	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-«Восточная» РЖД до ТП-1563/1 яч.10;	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельной

	ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»				вставки
Июнь.					
10	КЛ-6кВ 29-33 от Р-29 «ПО ЮЗЭС» до ТП-1850 «ДЭТ»	10.06.21 13-20	13.06.21 21-03	Повреждение КЛ от Р-29 «ПО ЮЗЭС» до ТП-1850 «ДЭТ»	Ремонт концевой муфты
11	КЛ-6кВ 921 от Р-9 ЗАО "ГПЗ-ЭСТЕЙТ" до ТП-1361 «ДЭТ»	28.06.21 23-40	30.06.21 11-12	Повреждение КЛ-6кВ 921 от Р-9 ЗАО "ГПЗ-ЭСТЕЙТ" до ТП-1361 «ДЭТ»	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельных вставок
Июль.					
12	КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС110 Р10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	06.07.21 09-37	07.07.21 12-37	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 10-50 от ПС Р-10 до ТП-1946	Произведён ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
13	КЛ-6кВ фид 60ф8 от РП-1194 ООО «ДЭТ» до БКТП-1 ООО «ДЭТ»	16.07.21 05-25	20.07.21 14-30	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 до БКТП-1	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
14	КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС110 Р10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	19.07.21 09-41	26.07.21 16-41	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС Р-10 до ТП-1946	Произведён ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
Август.					
15	КЛ-10кВ фидер 401 от ВЛ-10кВ фидер 401 «ЦЭС» до ТП-1399 ООО «ДЭТ»	01.08.21 10-28	24.08.21 13-15	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 401 от ПС Р-10 ВЛ 10 кВ опоры №1 до ТП-1399 ввод 2	Произведена замена КЛ-10кВ с установкой концевых муфты
16	КВЛ-6кВ фидер 211 от ПС 110 БТ-2 «ЦЭС» до ТП-026 ООО «ДЭТ»	20.08.21 14-20	23.08.21 22-12	Повреждение изоляции КЛ-6кВ фидер 211 от ПС БТ-2 до ТП-026	Произведен ремонт концевой муфты КЛ-6кВ
Сентябрь.					
17	КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС110 Р10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	01.09.21 00-56	04.09.21 00-58	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС Р-10 до ТП-1946	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
18	КЛ-6кВ фидер 33-13 «Б» от ПС Р-33 «ЦЭС» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	05.09.2021 10-12	08.09.21 17-50	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС110 Р33 до ТП-1241	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт
19	КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-60 «ЦЭС» до РП-1194 ООО «ДЭТ»	07.09.21 18-50	16.09.21 21-00	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от РП-60 до ТП-1706	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельной вставки

20	КЛ-6кВ фидер 60ф8 от РП-1194 ООО «ДЭТ» до ТП-1706 яч.4 ООО «ДЭТ»	07.09.21 18-50	13.09.21 15-18	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от РП-1194 до ТП-1706	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
21	КЛ-6кВ фидер 24-43 от ТП-1336 ООО «ДЭТ» до ТП-1756 ООО «ДЭТ»	11.09.21 18-10	17.09.21 14-15	Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от РП-60 до ТП-1336 до ТП-1756	Произведён ремонт КЛ-6кВ с установкой соединительной муфты
22	КЛ-10кВ фидер 28ф4 от РП-28 «ЦЭС» до ТП-2174 ООО «ДЭТ»	17.09.21 16-31	21.09.21 16-45	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 28ф4 от РП-28 до ТП-2174	Произведён ремонт КЛ-10кВ с установкой соединительной муфты
23	КЛ-10кВ фидер 28ф4 от ТП-7009 ООО «ДЭТ» до ТП-7014 ООО «ДЭТ»	17.09.21 16-31	21.09.21 17-10	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 28ф4 от ТП-7009 до ТП-7014	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
24	КЛ-6кВ фидер 4 от ТП - «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	27.09.21 10-45	11.10.21 09-20	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-«Восточная» РЖД до ТП-1563/1 яч.5;	
Октябрь.					
25	КЛ-6кВ фид 319 от ПС Р-3 «ЦЭС» до ТП-1119/2 ООО «ДЭТ»	11.10.21 09-01	14.10.21 11-50	Отключение В-6кВ КЛ фидер 319 в ПС Р-3	Испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ фидер 319
25	КЛ-6кВ фид 319 от ТП-1119/2 ООО «ДЭТ» до ТП-1241 ООО «ДЭТ»	11.10.21 09-01	19.10.21 11.12	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-1119/2 яч.7 до ТП-1241 яч.8	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
26	КЛ-6кВ фид 22-10 от ПС Р-22 «ЦЭС» до ТП- «Хаят» ООО «ДЭТ»	29.10.21 23-28	08.11.21 18-43	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС Р-22 до ТП-«Хаят»	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
Ноябрь.					
27	ТП-65/2 Т-2	03.11.21 15-10	07.11.21 13-20	Возгорание силового трансформатора Т-2	Произведена замена силового трансформатора
28	КЛ-0,4кВ от ТП-7013 ООО «ДЭТ» до ВРУ-1 Магнитогорская 1 УК «Комсервис»	09.11.21 10-40	12.11.21 12-35	Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ	Произведён ремонт КЛ-0,4кВ с установкой соединительной муфты
29	КЛ-0,4кВ от ТП-7013 ООО «ДЭТ» до нежилых помещений Магнитогорская 1 УК «Комсервис»	09.11.21 10-40	12.11.21 12-35	Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ	Произведён ремонт КЛ-0,4кВ с установкой соединительной муфты
30	КЛ-10кВ фидер 28ф5 от РП-28 «ЦЭС» до ТП-7005 ООО «ДЭТ»	10.11.21 10-20	10.11.21 18-05	Аварийное отключении В-10кВ на РП-28	Произведено испытание КЛ-10кВ повышенным напряжением

31	КЛ-10кВ фидер 28ф6 от РП-28 «ЦЭС» до ТП-7005 ООО «ДЭТ»	10.11.21 10-20	10.11.21 18-05	Аварийное отключении В-10кВ на РП-28	Произведено испытание КЛ-10кВ повышенным напряжением
Декабрь.					
32	КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС110 Р10 «ЦЭС» до ТП-1946 ООО «ДЭТ»	06.12.21 23-37	10.12.21 22-36	Повреждение изоляции КЛ-10кВ фидер 10-30 от ПС Р-10 до ТП-1946	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
33	КЛ-10кВ 28ф6 от РП-28 «ЦЭС» до ТП-7005 ООО «ДЭТ»	11.12.21 20-37	21.12.21 12-07	Аварийное отключении В-10кВ на РП-28	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельной вставки
33	КЛ-6кВ фидер 3 от ТП - «Восточная» РЖД до ТП-1563/1 ООО «ДЭТ»	13.12.21 16-24	17.12.21 14-37	Повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-«Восточная» РЖД до ТП-1563/1 яч.10	Произведен ремонт с установкой соединительных муфт и кабельной вставки