

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ДОНЭНЕРГОТРАНЗИТ»

г. Ростов-на-Дону

« 11 » 01 2022 г.

А К Т  
дефектовки электроустановки

Нами, комиссией в составе: *главного инженера Подоба В.А., главного энергетика Булгакова В.В., начальника ПТО Юденко М.С., старший мастер-электрик Жуков А.В.*

произведен осмотр: *электрооборудования трансформаторной подстанции ТП-1563/13 6/0,4 кВ с кабельными линиями 6 кВ фидеров 13/1 и 13/2, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282.*

по причине: *на основании акта технического обследования.*

выявленные дефекты: *на видимых участках кабельной линии 6 кВ изоляция изношена, видны следы морального и физического износа результат срока её эксплуатации (год ввода в эксплуатацию кабельной линии 6 кВ - 1978г.), на внешней изоляции имеются раковины и коррозия, токи утечки превышают допустимые значения, что ухудшает свойство изоляции на пробой.*





По результатам осмотра необходимо провести следующие мероприятия: *силами подрядной организации провести замену кабельных линий 6 кВ фидеров 13/1 и 13/2 протяженностью 240 п/м, отходящей от ТП-1563/14 в сторону ТП-1563/13, расположенных по пр. Шолохова, 282, испытание и пуск в работу.*

Ответственному за производство работ: *старшему мастеру - электрику участка № 6 Жукову А.В., подготовить и согласовать договор с электромонтажной организацией на проведение работ по замене кабельных линий 6 кВ фидеров 13/1 и 13/2, отходящей от ТП-1563/14 в сторону ТП-1563/13, расположенной по пр. Шолохова, 282.*

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

 В.А. Подоба  
 В.В. Булгаков  
 М.С. Юденко  
 А.В. Жуков