

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «ДЭТ»
Е.С. Мальков
« 11 » 2022 г.



**АКТ
технического обследования электрооборудования**

«кабельных линий 6 кВ фидеров 5/1 и 5/2 от ТП-1563/1 до ТП-1563/5» по
адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282.
(ЛЭП, ПС, производственных зданий, сооружений)

Комиссия в составе:

Председатель:

- главный инженер - Подоба В.А.

Члены комиссии:

- главный энергетик - Булгаков В.В.
- начальник ПТО - Юденко М.С.
- старший мастер – электрик - Жуков А.В.

Провела техническое обследование кабельных линий 6 кВ фидеров 5/1 и 5/2 от
ТП-1563/1 до ТП-1563/5

Произведено техническое обследование оборудования и устройств.

1. Произведён наружный осмотр с частичным вскрытием грунта.
2. Произведён наружный осмотр концевых муфт.
3. Произведены измерения сопротивления изоляции.

Полный перечень оборудования и устройств с диспетчерскими наименованиями
Кабельные линии 6 кВ от ТП-1563/1 до ТП 1563/5 фидера 5/1 и 5/2
год ввода в эксплуатацию 1967;
марка кабеля – АСБ-6 2х(3х70), длина - 2х270=540 п/м.

4. Проверена техническая документация:

- 4.1. Паспорт электроустановки;
- 4.2. Комплект инструкций по пожарной безопасности;
- 4.3. Комплект оперативных инструкций;
- 4.4. Комплект инструкций по охране труда.

5. Проверено выполнение мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования объектов и несчастных случаев при обслуживании.

6. Проверено выполнение эксплуатационных циркуляров и информационных писем.

В результате обследования выявлены следующие замечания:

№ п.п.	Замечания	Срок устранения	Ответственный исполнитель
1.1.	Сопротивления изоляции ниже допустимых значений	2022 г.	Главный энергетик





1.2.	На видимых участках кабельной линии 6 кВ изоляция изношена, видны следы морального и физического износа результат срока её эксплуатации	2022 г.	Главный энергетик
1.3.	На внешней изоляции имеются раковины и коррозия, трещины свинцовой оболочки кабельной линии.	2022 г.	Главный энергетик
1.4.	Токи утечки превышают допустимые значения	2022 г.	Главный энергетик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Разрешается дальнейшая эксплуатация кабельных линий 6 кВ фидеров 5/1 и 5/2 от ТП-1563/1 до ТП 1563/5, при условии проведения замены кабельных линий от ТП-1563/1 до ТП 1563/5, длиной 540 п/м с целью устранения замечаний в сроки, предусмотренные Актом.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

	В.А. Подоба
	В.В. Булгаков
	М.С. Юденко
	А.В. Жуков