

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНЭНЕРГОТРАНЗИТ»

г. Ростов-на-Дону

« 11 » 01 2022 г.

А К Т
дефектовки электроустановки

Нами, комиссией в составе: главного инженера Подоба В.А., главного энергетика Булгакова В.В., начальника ПТО Юденко М.С., старший мастер-электрик Жуков А.В.

произведен осмотр: электрооборудования трансформаторной подстанции ТП-1563/5 6/0,4 кВ с кабельными линиями 6 кВ фидеров 5/1 и 5/2, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282.

по причине: на основании акта технического обследования.

выявленные дефекты: на видимых участках кабельной линии 6 кВ изоляция изношена, видны следы морального и физического износа результат срока её эксплуатации (год ввода в эксплуатацию кабельной линии 6 кВ - 1967г), на внешней изоляции имеются раковины и коррозия, токи утечки превышают допустимые значения, что ухудшает свойство изоляции на пробой.

По результатам осмотра необходимо провести следующие мероприятия: силами подрядной организации провести замену кабельных линий 6 кВ фидеров 5/1 и 5/2 протяженностью 540 п/м, отходящей от ТП-1563/1 в сторону ТП-1563/5, расположенных по пр. Шолохова, 282, испытание и пуск в работу.

Ответственному за производство работ: старшему мастеру - электрику участка № 6 Жукову А.В., подготовить и согласовать договор с электромонтажной организацией на проведение работ по замене кабельных линий 6 кВ фидеров 5/1 и 5/2, отходящей от ТП-1563/1 в сторону ТП-1563/5, расположенной по пр. Шолохова, 282.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



В.А. Подоба

В.В. Булгаков

М.С. Юденко

А.В. Жуков